




**Energieverbrauch**

**Dezember 2008**

|             |   |
|-------------|---|
| Zähler Nr.: | 95149589                                |
| Kunde:      | Aartesy AG Pilotprojekt Zählerauslesung |
| Anschrift:  | 2501 Biel-Bienne                        |

| Wirkenergie  | kwh        | %             | Blindenergie | kvarh    | Leistungsmaxima | Pmax 1/4h Mt | Datum Zeit  |
|--------------|------------|---------------|--------------|----------|-----------------|--------------|-------------|
| Tarif 1      | 0          | 0.0%          | Tarif 1      | 0        | Tarif 1         | 49           | 15.12 14:15 |
| Tarif 2      | 491        | 100.0%        | Tarif 2      | 0        | Tarif 2         | 0            | 01.01 00:00 |
| Tarif 3      | 0          | 0.0%          | Tarif 3      | 0        | Tarif 3         | 0            | 01.01 00:00 |
| Tarif 4      | 0          | 0.0%          | Tarif 4      | 0        | Tarif 4         | 0            | 01.01 00:00 |
| <b>Total</b> | <b>491</b> | <b>100.0%</b> | <b>Total</b> | <b>0</b> |                 |              |             |





**Tages-Lastprofil**

**Montag 1. Dezember 2008**

|             |   |
|-------------|---|
| Zähler Nr.: | 95149589                                |
| Kunde:      | Aartesy AG Pilotprojekt Zählerauslesung |
| Anschrift:  | 2501 Biel-Bienne                        |

| Energie                        | total | 1/4h min | 1/4h mittel | 1/4h max | Std. Abw. | Leistungsmaxima                | P(max, 1/4h) |
|--------------------------------|-------|----------|-------------|----------|-----------|--------------------------------|--------------|
| Wirkenergie Bezug [kWh]        | 51.6  | 0        | 0.27        | 9.1      | 1.36      | Wirkleistung Bezug [kW]        | 36.4         |
| Wirkenergie Lieferung [kWh]    | 0     | 0        | 0           | 0        | 0         | Wirkleistung Lieferung [kW]    | 0            |
| Blindenergie Bezug [kVarh]     | 0.6   | 0        | 0           | 0.1      | 0.02      | Blindleistung Bezug [kvar]     | 0.4          |
| Blindenergie Lieferung [kVarh] | 5     | 0        | 0.03        | 0.2      | 0.05      | Blindleistung Lieferung [kvar] | 0.8          |

